



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Донецкой Народной Республике**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«14» марта 2025 г., 11 час. 00 мин. № 5**

(дата и время составления акта)

респ. Донецкая Народная, г. Мариуполь, пр-т. Карпова, д. 166, e-mail: gpn\_mar@80.mchs.gov.ru

(место составления акта)

**Акт профилактического визита  
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» марта 2025 г. № 5, учетный номер проверки № 5**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен:**

1. Кондратенко Дмитрием Ивановичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ильичевского района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Донецк по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:  
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органов об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Профилактический визит проведен в отношении:**

Здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

**6. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. 287592, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, пгт. Сартана, ул. Генерала Куркчи, дом 37.

(указывается адрес (местоположение) место осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**7. Контролируемое лицо, которому вручается акт:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ В.С. БОЙКО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ» (ИНН 9310000092, ОГРН: 1229300099490), юридический адрес: 287592, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, пгт. Сартана, ул. Генерала Куркчи, дом 37; место фактического осуществления деятельности: 287592, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, пгт. Сартана, ул. Генерала Куркчи, дом 37.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

**8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с « 11 » марта 2025 г., 09 час. 00 мин.

по « 14 » марта 2025 г., 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала проведения профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

### Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_ час. \_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ Г., час. мин.

(указываются основания для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

### Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролирующим лицом)

### 9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

не проводились

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) инструментальное обследование; 5) испытание; 6) экспертиза.

### в следующие сроки:

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г., 13 час. 40 мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г., 15 час. 00 мин.

по месту: 287592, Донецкая Народная Республика, г.о. Мариуполь, пгт. Сартана, ул. Генерала Куркчи, дом 37

(указывается дата и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

### по результатам которого составлен:

(указывается дата составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности протокол осмотра, протокол инструментального обследования, протокол испытание, экспертное заключение), составленных по результатам контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

#### 1. Не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

### 11. По результатам профилактического визита установлено:

что выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Эксплуатация объекта надзора в следующем состоянии не обеспечивает условие его соответствия требованиям пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Документ, подтверждающий нарушение обязательных требований пожарной безопасности
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ);	-
2.	Руководитель не обеспечил занесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	п. 60 ППР в РФ;	-

	информации об учете наличия огнетушителей.		
3.	Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307 (дверь в помещение серверной и в помещение электрощитовой).	ст. 6 ФЗ – 123; п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016;	-
4.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (серверная, подвал, кб. информатики, столовая).	п. 409 ППР в РФ;	-
5.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м (эвакуационные выходы, турникеты на главном выходе).	ст. 6 ФЗ – 123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.	-
6.	На полу, по пути эвакуации, в дверных проемах допускается устройство порога более 50 мм (выход из подвала, выходы из столовой).	ст. 6 ФЗ – 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.	-
7.	Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания (неактивной створки) (выходы из всех этажей).	ст. 6 ФЗ – 123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020.	-
8.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания (двери эвакуационного выхода № 2, двери из холла на лестничную клетку возле эвакуационного	ст. 6 ФЗ – 123; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.	-

	выхода № 2, двери эвакуационного выхода № 3, двери из холла на лестничную клетку возле эвакуационного выхода № 3, двери эвакуационного выхода № 4, двери из холла на лестничную клетку возле эвакуационного выхода № 4).		
9.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ;	-
10.	На крыше здания отсутствует ограждение на кровле, согласно ГОСТ Р53254	ст. 6 ФЗ – 123; п. 7.16 СП 4.13.130.2013.	-
11.	Коридоры длиной 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (коридоры 1,2 и 3 этажей).	ст. 6 ФЗ – 123; п. 6.1.45 СП 4.13.130.2013.	-
12.	Лестница высотой более 45 мм, размещенная в лестничной клетке, не оборудована поручнями.	ст. 6 ФЗ – 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	-
13.	Не предусмотрены двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	ст. 6 ФЗ – 123; п. 7.12.19 СП 1.13130.2020;	-
14.	Допускается устройство радиаторов отопления на лестничных клетка, расположенных на высоте менее чем 2,2 м.	ст. 6 ФЗ – 123; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020;	-

## 12. К настоящему акту прилагаются:

-

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


## 13. Фактический способ проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности контролирующего лица

(указать способ проведения профилактического визита)

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ильичевского района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Мариуполь по пожарному надзору)

Кондратенко Дмитрий Иванович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего профилактический визит)



(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ильичевского района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Государственный инспектор городского округа Мариуполь по пожарному надзору) Кондратенко Дмитрий Иванович, e-mail: gpn\_don@80.mchs.gov.ru, телефон: +7(949) 3369939

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Директор Локоса В.И. ознакомлен

«11<sup>00</sup>» часов «00» минут «14» 03 2021 г.



(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).