



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЬ И НОВОАЗОВСКОМ,
ВОЛОДАРСКОМ, МАНГУШСКОМ РАЙОНАХ

287534, г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, 57, тел: +7(949) 339-43-81, e-mail: urpn_86-2@rosпотребнадzor.ru
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 45 _____ 287592, Донецкая Народная
Республика, Г.О. Мариуполь, пгт. _____ Сентября
Саргана, ул. Генерала Куркчи, д. 37 « 23 » _____ 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах - Раковой Мариной Александровной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении: организации питания учащихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8 имени В.С. Бойко городского округа Мариуполь» Донецкой Народной Республики,
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

- 1) Планировка здания не обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. При обеденном зале умывальные не обеспечены горячей водой, что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Не организован питьевой режим посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, упакованной питьевой воды или использованием кипяченой питьевой воды, что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пункта 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания».

4. Окна в обеденном зале оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника, москитные сетки на окнах отсутствуют, что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В помещении обеденного зала не проводится уборка, о чем свидетельствует результат санитарно - микробиологического исследования смывов, взятых с обеденных столов № 968-972 от 13.09.2024г., что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания».

6. В школе не организована дезинфекционная деятельность, предусматривающая организацию и осуществление работ по дератизации и дезинсекции, а также контроль за этими работами и услугами, что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 79 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно -эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

7. Качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения Школы, не соответствует по санитарно - химическим показателям: общая жесткость - 25,4 мг-экв/дм³ при норме 7,0 мг-экв/дм³; сухой остаток - 3504 мг/дм³ при норме 1000 мг/дм³; сульфаты - 1705 мг/дм³ при норме 500 мг/дм³; общее железо - 0,3 мг/дм³ при норме 0,4 мг/дм³, о чем свидетельствует протокол исследования питьевой воды № 170/393 от 13.09.2024г., что является нарушением статьи 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пункта 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания»; таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел 3).

(указать нарушения, а так же структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 2 ст.90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020 с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в срок 01.09.2025г.

✓ 2. При обеденном зале умывальные обеспечить горячей водой в срок до 01.02.2025г.

✓ 3. Организовать питьевой режим обучающимся посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, упакованной питьевой воды или использованием кипяченой питьевой воды в срок до 01.02.2025г.

✓ 4. Окна в обеденном зале оборудовать в соответствии с пунктом 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.02.2025г.

5. Организовать в помещении обеденного зала проведение уборки в срок с 24.09.2024г. и далее постоянно.

6. Организовать в Школе дезинфекционную деятельность, предусматривающую организацию и осуществление работ по дератизации и дезинсекции, а также контроль за этими работами и услугами в срок до 01.02.2025г.

7. Довести качество питьевой воды из системы централизованного водоснабжения Школы до соответствия требований пункта 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пункта 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации общественного питания»; таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел 3).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8 имени В.С. Бойко городского округа Мариуполь» Донецкой Народной Республики, Корону Людмилу Александровну, 287592, Донецкая Народная Республика, Г.О. Мариуполь, пгт. Сартана, ул. Генерала Куркчи, д. 37
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполь, Новоазовском, Володарском, Мангушском районах по адресу: ДНР, г.Мариуполь, ул.Бахчиванджи, 57, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» февраля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

*Старший специалист
1. Раменев*
(должность лица составившего предписание)

[Подпись]
(подпись)

Раменев А.А.
(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 »

09 20 *24* г. *[Подпись]*
(подпись)

Колова Л.А.
(инициалы, фамилия)

Предписание направлено по адресу:
